



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

w sprawie braku przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 15 maja 2023r. z punktu w sieci w/w wodociągu - Szkoła Podstawowa w Bielanach, informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność:

- Enterokoki - 74 jtk/100 ml (przy dopuszczalnej wartości 0 jtk /100 ml).

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

woda z kranu nie może być:

- spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- używana do kąpieli, mycia zębów,

woda z kranu może być:

- wykorzystywana do urządzeń sanitarnych t.j. WC

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).